Konformitätserklärung

Jollytherm GmbH
Gewerbepark Klinkenthal 23
D – 66578 Schiffweiler
-- Germany –

erklärt in alleiniger Verantwortung, daß die Produkte:

Typ: Jollytherm Rohr 8x1mm

Beschreibung: Heizungsrohr aus PERT-Typ 1, mit natur Basisrohr, Sauerstoffdiffusions-Sperrschicht und Außenschicht rot, beige und blau (5-Schicht)

auf welche sich diese Erklärung bezieht, mit den folgenden Normen oder normativen Dokumenten übereinstimmt.

Basisnormen: EN ISO 22391-2-C, Klasse 4/8bar – Klasse 5/6bar ISO 10508 (DIN 16833/16834)

Diffusion: DIN 4726:2017-10

Gütezeichen: SKZ A-325

REACH: Bei den Rohren handelt es sich um Erzeugnisse, aus welchen (bei bestimmungsgemäßen Gebrauch) kein Stoff abgegeben wird.
Das Produkt ist kein Gefahrstoff und enthält keine gefährlichen Bestandteile oder Stoffe und ist folglich konform der EG-Verordnung 1907/2006, sowie aller Kandidatenlisten bis zum heutigen Tage.

Die verwendeten Kunststoffe sind frei von Silikonen, Schwefel, Halogenen, Chlorparaffinen, Weichmachern, Flammschutzmittel, AOX, PCT, PCB, PBB, PBDE, CFC, HCFC, SVHC gemäß 3093/94 CE

Ort und Datum der Ausstellung:

D-66578 Schiffweiler
den 23.08.2023

Name und Unterschrift

Dipl.-Ing. Marc Jolly
Geschäftsführer

CE