



## Geräuschprüfbericht

Die Wärmepumpen für den Typ:

**S 12**

**S 20**

wurden gemäß EN 12102-1:2022 und ISO 3744:2010 geprüft und weisen folgende Ergebnisse auf:

<b>Position</b>	<b>Symbol</b>	<b>Einheit</b>	<b>S12</b>	<b>S20</b>
Nennheizleistung	P <sub>rated</sub>	kW	8.748	15.632
Schallleistungspegel L <sub>WA</sub> , außen	L <sub>WA</sub>	dB(A)	59	71
Schalldruckpegel L <sub>P</sub> , außen	L <sub>P</sub>	dB(A)	45	55

Levern, 18.02.2023  
Geschäftsführer  
Vedeni společnosti  
Directeur Général  
Managing Director

Löwe Spitzentechnologie GmbH  
Waldstr. 80-82  
32052 Herford